

LUPÉRCIO

PLANTA PLANIMÉTRICA

Veículos	
Descrição da via	Classe de iluminação
Volume de Tráfego leve	V4
Iluminância média mínima Emed.min (lux)	Fator de uniformidade mínimo U= Emin/Emed
10	0,2

Pedestres	
Descrição da via	Classe de iluminação
Vias de uso noturno intenso de pedestre (calçadas e passeios de zona comerciais)	P2
Iluminância média mínima Emed.min (lux)	Fator de uniformidade mínimo U= Emin/Emed
10	0,25

Legenda:

Transformador
Medição por Lente
Poste de Concreto
Poste de Madeira
Rede Secundária
Número do Transformador
Tipo Luminária a ser retirada
Luminária LED a ser inserida

578990
MS250f
+MLED100i

LAMPADAS A SEREM INSTALADAS	
POTENCIA (W)	QUANTIDADE
100	66 unidades
TOTAL: 66 unidades	
LUMINÁRIAS A SEREM REMOVIDAS	
TOTAL: 66 unidades	

RUA	QUANTIDADE DE PORTOS
Avenida Ernesto Daun	24 unidades
Rua Evaristo Rabelo de Carvalho	18 unidades
Rua Gonçalo Colhados	24 unidades

TABELA TÉCNICA

potência da lâmpada
CS100i → tipo da luminária
tipo da lâmpada
tipo do braço

Onde:

- tipo de braço padronizado:
C - braço curto;
M - braço médio;
L - braço longo;
V - braço viela.

- tipo de lâmpada:
S - vapor de sódio;
M - vapor de mercúrio;
LED - Led.

- potência das lâmpadas (em watts) padronizadas:
100, 150 e 250 W.

- tipo de luminária :
f - fechada;
i - integrada;
a - aberta.



MAPA DE LOCALIZAÇÃO 02/02

OBRA : SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL : AVENIDA ERNESTO DAUN, RUA EVARISTO RABELO DE CARVALHO E RUA GONÇALO COLHADOS
LUPÉRCIO - SP

PROP. : Prefeitura Municipal de Lupércio

LOCALIZAÇÃO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
CNPJ: 44.518.507/0001-83

AUTOR DO PROJ. RESP. TÉCNICO
JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER
Engenheiro Civil
CREA/SP 5070651341

ÁREAS:
TROCA DE LUMINÁRIAS66,00 UNID

Total66,00 UNID A.R.T. n

APROVAÇÃO