

**Re: ESCLARECIMENTO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2025**



**De** Licitações - P.M Lupércio <licitacoes@lupercio.sp.gov.br>  
**Para** Gabriel Mantovani <gabriel.mantovani@multienergiasp.com.br>  
**Data** 2025-05-15 09:39

ESCLARECIMENTO 02.pdf (~210 KB)

Em 2025-05-14 13:45, Gabriel Mantovani escreveu:

BOA TARDE !!!

Srs(a)

Venho por meio deste, solicitar os esclarecimento conforme duvida abaixo:

1- Na planilha orçamentária consta material **Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, isolamento 500 V - isolação PP 70°C**, mas não consta a M.O de instalação do mesmo e nem troca do existente. E no memorial descritivo da obra não cita que deverá ser realizada a substituição. Nesse caso, o que devemos considerar ?

Obrigado !!!

**Gabriel Mantovani**  
Projetista  
Instaladora | Multi Energia

---

(11)4413-6242 / (11) 97506-3941  
 [gabriel.mantovani@multienergiasp.com.br](mailto:gabriel.mantovani@multienergiasp.com.br)  
 [www.multienergiasp.com.br](http://www.multienergiasp.com.br)  
 Av. São João , 1738 A, Ponte , Atibaia-SP

Prezado Gabriel, bom dia!

Segue em anexo, o esclarecimento sobre o solicitado.

Atenciosamente,

Kauhan Henrique Bernardo  
Agente de Contratação  
Dep. de Licitações e Contratos  
P.M. Lupércio



PREFEITURA MUNICIPAL

**LUPÉRCIO**

Vivendo o Presente  
Construindo o Futuro

ADM 2021 / 2024

*Prefeitura Municipal de Lupércio*

Gabinete do Prefeito

ADM 2021 - 2024

## **ESCLARECIMENTO n° 02**

Em atenção ao questionamento encaminhado pela empresa **MULTI ENERGIA** referente à Concorrência Eletrônica n° 001/2025, informamos que todas as composições de custos seguem conforme boletim referencial da CDHU e contemplam material e mão de obra para a completa substituição dos cabos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Lupércio, 15 de maio de 2025.

**Jonathan Kurt Osaki Kirschner**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5070651341